



STUDIO GAGGERO

Dott. Ing. Paolo GAGGERO INGEGNERE via Pia, 130r – 17100 SAVONA

Savona, 15 luglio 2020

Spett.le
AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE DI LAIGUEGLIA
protocollo@postacertificata.comune.laigueglia.sv.it
lavori.pubblici@comune.laigueglia.sv.it

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA DEL PROGETTO DI "RADICAMENTO E ALLUNGAMENTO PENNELLI IN MASSI NATURALI, OPERE DI DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI LAIGUEGLIA A SEGUITO DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METERELOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE - OCDPC 558/2018"

In esito alle conclusioni del Settore VIA sulla verifica di assoggettabilità, riferisco:

▪ **Punto 1 _ Paesaggio**

Pur comprendendo le esigenze paesaggistiche proposte, ritengo che il radicamento dei pennelli sia necessario per una buona gestione delle sabbie; infatti, sul litorale laiguegliese (come peraltro su altri litorali), il radicamento ha mitigato gli effetti di aggiramento dell'ostacolo trasversale da parte dei treni d'onda che giungono inclinati, riducendo sostanzialmente gli effetti erosivi. Peraltro, nei casi in esame, il radicamento può risolvere anche temi paesaggistici importanti, come quello rappresentato nella foto seguente, relativa al pennello T



▪ **Punto 2 Habitat marini, dinamica costiera**

- a) Come di prassi il materiale proposto dall'appaltatore sarà inviato ad ARPAL ai sensi dell'art. 8 del Regolamento 6/2002.
- b) Il piano di monitoraggio sarà allegato al progetto esecutivo e preventivamente inviato al Settore Ecosistema Costiero per l'approvazione/condivisione.

▪ **Punto 3**

Gli scarichi intubati sono esistenti; il prolungamento di 10 m non è significativo e recapita su fondali identici se non maggiori dell'esistente.

Viene invece previsto un nuovo scarico nel pennello S, identico agli altri con recapito da levante proveniente dall'attuale bocca di scarico entro i Bagni Davide. Si ricorda che le tubazioni captano le portate di magra, mentre le portate importanti restano libere di defluire sulla spiaggia attraverso le bocche attuali.

Per quanto riguarda le richieste ulteriori rispetto alla componente paesaggio

- il pontile è stato previsto sul pennello L (non T) in un primo momento. Dopo un colloquio con il Comandante della Capitaneria di Porto è stato eliminato ed il tema ad esso collegato è stato risolto con una modesta riduzione di sezione del pennello come da grafico elaborato dopo l'incontro;
- la Tavola 9 sarà completata con le isobate e la denominazione relativamente al pennello X.

Cordiali saluti

Dott. Ing. Paolo Gaggero

