



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

VICE DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

**Settore Difesa del Suolo
Savona**

Savona, 14/02/2020

Prot. n. PG/2020/

Classif./Fasc. 2020/G13.12.7/25

Rif. Pratica 373:

Oggetto:

SV – DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO
SITUATO NEL CENTRO STORICO IN VIA
SAROSA/VIA DANTE N. 138 E
DELOCALIZZAZIONE FUORI SITO CON
VOLUME INCREMENTATO DEL 50%, IN VIA
CASTELLO ROMANO, COMUNE DI
LAIGUEGLIA - RICHIEDENTE DITTA
CHILDREN S.R.L.

Spett.le

Comune di Laigueglia
Trasmissione via PEC

Vs. Rif. 245/2019

Comunicazioni.

Con la presente si riscontra la nota di codesto Comune pervenuta in data 27/01/2020 e registrata al protocollo n. PG/2020/27708, volta ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo per le opere in oggetto indicate.

A fronte della documentazione prodotta si rileva quanto segue:

ASPETTI DI CARATTERE GEOLOGICO:

Presa visione della documentazione, si comunica che, per gli aspetti riguardanti l'assetto geomorfologico, non si ravvisano competenze di questo Settore per quello che riguarda la compatibilità degli interventi con la norma di Piano di Bacino. Le competenze sono a carico dei soggetti individuati nei criteri ed indirizzi di attuazione del Piano.

ASPETTI DI CARATTERE IDRAULICO:

Presa visione della documentazione, si comunica che, per gli aspetti riguardanti l'assetto idraulico, è stato rilevato che l'intervento di demolizione del fabbricato esistente e di ampliamento del parco pubblico avviene in fregio al Rio Sarosa corso d'acqua demaniale tombinato non studiato dal Piano di Bacino.

L'intervento di nuova edificazione previsto sul versante lungo via Castello Romano ricade invece nel bacino idrografico del rio Patella e pare parzialmente interessare la fascia di inedificabilità assoluta e l'alveo del medesimo rio nel suo ramo non demaniale e non studiato dal Piano di Bacino, come individuato sulla Carta del Reticolo Idrografico Regionale.

Rilevato che nella documentazione agli atti non sono stati sviluppati gli aspetti idraulici relativi all'interferenza degli interventi a progetto con i due corsi d'acqua e alla compatibilità dei medesimi interventi con il Regolamento Regionale n. 3/2011 e con la Normativa idraulica di Piano di Bacino dove applicabile, allo stato attuale risulta impossibile esprimere alcuna autorizzazione, parere o altro atto di assenso all'intervento a progetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente: Dott.ssa Maria Traverso
PEC: difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it
Corso Italia, 3 - 17100 – Savona

Si rimane in attesa di ricevere nuovi elaborati progettuali, corredati ove occorra delle opportune verifiche idrauliche, in cui vengano opportunamente evidenziate e superate le interferenze degli interventi con i due corsi d'acqua e in particolare con le fasce di inedificabilità assoluta e di rispetto previste dal R.R. n.3 e da Piano di Bacino.

Per una migliore gestione della pratica è indispensabile che nelle eventuali comunicazioni future venga citato il seguente codice di classificazione attribuito dallo scrivente Settore:
2020/G13.12.7/25 Pratica n. 373

Si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Traverso)
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Dirigente: Dott.ssa Maria Traverso
PEC: difesasuolo.savona@cert.regione.liguria.it
Corso Italia, 3 - 17100 – Savona